

Председателю правления  
ТСН «Чистые пруды»

Технические условия на проектирование кабельной линии 10кв по территории СНТ «Кедр» для электроснабжения СНТ «Чистые пруды»

Кабельную линию 10 кв запроектировать согласно прилагаемой схемы.

Вам потребуется:

1. Заменить участок действующей ВЛ 10кв от опоры 1 до ТП 2Н-217 (СНТ «Кедр») с устройством дополнительной опоры 4. Участок ВЛ 10кв от опор 1, 2, 3 до ТП 2Н-217 демонтировать (в т.ч. опоры 2, 3).
2. Кабельную линию запроектировать от опоры 4 по проездам (ул. Озерная и Центральная) до границы земельного участка СНТ «Кедр» на ул. Новая. Кабель проложить в земле закрытым способом (методом прокола) не нарушая существующее благоустройство.
3. На опоре 4 предусмотреть разъединители на отходящие линии СНТ «Кедр» и ТСН «Чистые пруды».
4. Проект согласовать с СНТ «Кедр», собственниками участков по ул. Озерная №№ 85, 120, другими заинтересованными организациями и лицами.
5. До начала работ получить разрешение СНТ «Кедр» на прокладку кабеля.

Председатель правления СНТ «Кедр»

О.Б.Дерели